


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Орган по сертификации продукции и услуг
Закрытое акционерное общество
"Технический институт сертификации и испытаний"
ул. Минина, 15, комната 1, 220014, г. Минск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № BY/112 02.01. ТР013 031.02 02133

Дата регистрации 13 декабря 2024 г.

Действителен по 12 декабря 2029 г.

Заявитель Акционерное общество "РСК" (АО "РСК"), Российская Федерация, место нахождения: 194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Выборгское шоссе, дом 503, корп. 3; адрес места осуществления деятельности: 192289 г. Санкт-Петербург, внешне территориальный муниципальный округ Александровский, Грузовой проезд, дом 25, строение 1

Изготовитель Акционерное общество "РСК" (АО "РСК"), Российская Федерация, место нахождения: 194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Выборгское шоссе, дом 503, корп. 3; адрес места осуществления деятельности: 192289 г. Санкт-Петербург, внешне территориальный муниципальный округ Александровский, Грузовой проезд, дом 25, строение 1

Продукция Стекло многослойное строительного назначения, с промежуточным слоем из этиленвинилацетатной плёнки EVA, номинальной толщиной от 6,38 мм до 21,52 мм морозостойкое: безопасное при эксплуатации, классов защиты СМ3 (номинальной толщиной от 6,38 мм); СМ4 (номинальной толщиной от 8,38 мм); защитное ударостойкое, классов защиты Р1А (номинальной толщиной от 8,76 мм), Р2А (номинальной толщиной от 9,52 мм), Р3А (номинальной толщиной от 13,52 мм), изготовленное по ГОСТ 30826-2014 "Стекло многослойное. Технические условия"

Серийное производство

Код ОКП РБ 23.12.12.700

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7007 29 000 0

соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" (ТР 2009/013/BY); ГОСТ 30826-2014 п.п. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.13, 5.1.15

Сертификат соответствия выдан на основании отчета об анализе состояния производства от 31.10.2024; протоколов испытаний: № 539C/23 от 03.11.2023, № 540C/23 от 03.11.2023, № 751C/24 от 24.09.2024 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "СБО-Спецсервис", аттестат аккредитации № RA.RU. 21HM75

Дополнительная информация При изготовлении стекла многослойного используют стекла: листовое бесцветное, матированное, с солнцезащитным покрытием, с низкоэмиссионным мягким или твёрдым покрытием, с декоративным покрытием; в том числе закалённое, термоупрочнённое.

Руководитель органа по сертификации –
директор центра сертификации «ТИСИ»

Эксперт-аудитор

И.Г. Туфатулина

О.А. Горбачёва